


PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMISTRO DE CONSOLA DE CONDENSACIÓN POR AGUA PARA EL EDIFICIO DEL COLEGIO SAN PEDRO Y SAN PABLO, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

DATOS DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMISTRO DE CONSOLA DE CONDENSACIÓN POR AGUA.

Código Seguro De Verificación:	0bd6QupBUPX6xIcJI22ofA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Ocaña Miguel - Director Oficina de Gestión de Infraestructuras Y Mantenimiento	Firmado	04/02/2021 09:26:16	
Observaciones		Página	1/4	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/0bd6QupBUPX6xIcJI22ofA==			

Contenido

1. OBJETO DEL CONTRATO.....	3
2. DIVISIÓN EN LOTES.....	3
3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE.....	3
4. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A SUMINISTRAR.....	3
5. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

DATOS DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMISTRO DE CONSOLA DE CONDENSACIÓN POR AGUA.

Código Seguro De Verificación:	0bd6QupBUPX6xIcJI22ofA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Ocaña Miguel - Director Oficina de Gestión de Infraestructuras Y Mantenimiento	Firmado	04/02/2021 09:26:16
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/0bd6QupBUPX6xIcJI22ofA==		



1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es el suministro de 23 consolas de condensación por agua para sustituir a equipos de iguales características averiadas instalados en el edificio del colegio San Pedro y San Pablo propiedad de la Universidad de Alcalá (En adelante UAH) sito en plaza San Diego S/N, Alcalá de Henares, Madrid.

Los equipos a suministrar serán totalmente compatibles con la instalación descrita en el punto 3 de este mismo pliego.

2. DIVISIÓN EN LOTES

El contrato se divide en dos lotes:

LOTE 1: Suministro de 12 unidades de consolas de condensación por agua carenada de 2,26 KW en frío y gas R410a.

LOTE 2: Suministro de 11 unidades de consolas de condensación por agua carenada de 3,7 KW en frío y gas R410a.

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE.

La instalación existente consta de unidades compactas de suelo, Marca REFAT y modelos SNR-1,5, SNR-1, potencias 3,5 y 2,39 kw, que trabajan en el sistema de torre de refrigeración marca APAREL y modelo CENTOR.

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A SUMINISTRAR.

Los equipos a suministrar deberán poseer las propiedades mínimas que aparecen a continuación, certificándose mediante la documentación correspondiente que el Contratista deberá aportar:

Lote 1:

- Consola de condensación por agua carenada de 2,26 KW en frío y gas R410a.


Lote 2:

- Consola de condensación por agua carenada de 3,7 KW en frío y gas R410a.

Alcalá de Henares,


Director de la Oficina de Gestión de Infraestructura y Mantenimiento

DATOS DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMISTRO DE CONSOLA DE CONDENSACIÓN POR AGUA.

Código Seguro De Verificación:	0bd6QupBUPX6xIcJI22ofA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Ocaña Miguel - Director Oficina de Gestión de Infraestructuras Y Mantenimiento	Firmado	04/02/2021 09:26:16	
Observaciones		Página	3/4	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/0bd6QupBUPX6xIcJI22ofA==			

Fdo.: Manuel Ocaña Miguel

DATOS DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMISTRO DE CONSOLA DE CONDENSACIÓN POR AGUA.

Código Seguro De Verificación:	0bd6QupBUPX6xIcJI22ofA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Ocaña Miguel - Director Oficina de Gestión de Infraestructuras Y Mantenimiento	Firmado	04/02/2021 09:26:16	
Observaciones		Página	4/4	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/0bd6QupBUPX6xIcJI22ofA==			